



KLASA: 406-02/24-01/91

URBROJ: 143-01-18-24-18

Pula, 19.12.2024.

PREDMET: 3. Odgovori na upite gospodarskih subjekata

Sukladno točki 9.1. Poziva na dostavu ponude od 10.12.2024., za predmet nabave:

PODOPOLAGAČKI RADOVI NA ZGRADI „EX RADIOLOGIJA“, Evidencijski broj nabave: 131-2024-JN, na postavljeni upit od gospodarskog subjekta Naručitelj daje odgovor u nastavku:

PITANJA:

Poštovana,

nastavno na telefonski razgovor javljam se kao zainteresirani podunitelj na javnoj nabavi Podopolagački radovi na zgradi ex radiologija Pula (objavljenoj od strane Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli) gdje sam u dva navrata postavljao pitanja i pokušao objasniti problematiku 1. stavke u troškovniku. Trenutno je rok na ovoj nabavi produljen na 20.12. (do 16h) pa vas ljubazno molim za povratnu informaciju čim prije.

Naime, traži se hidroizolacij polimer cementni premaz (kao Mapelastic) radi sprječavanja prodiranja vlage te postizanja što kvalitetnije podloge u objektu.

Pričao sam sa tehnologom proizvođača čiji je proizvod (Mapelastic) naveden u stavci troškovnika (Marko Iveković, tehnolog Mapei Hrvatska) koji mi je rekao da to nije adekvatno tehničko rješenje po pravilima struke za onu svrhu koja se ovdje traži. Taj sustav ne sprječava prodiranje vlage i samim tim što je elastičan ne pridonosi nikako na postizanju bolje kvalitete podloge u objektu.

On se koristi prije postavljanja keramičkih pločica na vanjskim/otvorenim prostorima, bazenima, sanitarnim čvorovima i sl.

Adekvatno tehničko rješenje po pravilima struke bilo bi izvođenje dvokomponentne epoxy parne brane u 2 sloja – ona potpuno hermetički zatvara trenutnu podlogu i sprječava prodiranje vlage, znatno očvršćuje staru podlogu te se s njom saniraju sve pukotine u estrihu.

Tražio sam i drugo stručno mišljenje od tvrtke Uzin Hrvatska (tehnolog Tomislav Milić) te sam dobio jednaku preporuku za dvokomponentne epoxy parnu branu.

Trenutno se troškovnikom svjesno traži sustav koji nije po pravilima struke a traži se garancija na izvedene radove 24 mjeseca. To jednostavno ne ide jedno s drugim i nije moguće ni sa jednog aspekta gledišta.

Slikovito sam to opisao kao da se traži ljepljenje linoleuma na dvostrukoljepljive trake – to je tehnički moguće ali nije po pravilima struke pa proizvođač kao ni izvođač ne može dati nikakvu garanciju na ugrađenu robu i izvedene radove.

S obzirom da nudim rješenje koje je po pravilima struke, koje je pravilno i bolje od onoga što se traži, ne vidim prepreku da se ono prihvati.

Čak nema ni cjenovne razlike između ovoga što nudim kao ispravno tehničko rješenje na temelju mišljenja tehnologa dva različita proizvođača (iako ćemo se vjerujem složiti da bi pravila struke trebala biti primarna kod traženja tehničkog rješenja za nešto).

Unaprijed hvala na izdvojenom vremenu.

Poštovana,

zahvaljujem vam na promptom odgovoru.

U izvedbenom projektu sam vidio ovaj troškovnik o kojem govorite, sa stavkama koje ste naveli – to i izgleda kao stručno napisan troškovnik za podopolagačke radove.

Na javnoj nabavi objavljen je troškovnik koji dostavljam u prilogu – u njemu je 1. stavka hidroizolacijski polimer cement premaz kao Mapelastic a problematiku oko toga sustava sam već objasnio.

Ukoliko postoji bojazan oko prodora vlage kroz trenutnu podlogu ili ako je na podlozi sada prisutna vlaga onda nema drugog tehničkog/stručnog rješenja nego izvođenje dvokomponentne epoxy parne brane u 2 sloja – što mi je potvrđeno od dva različita tehnologa iz dvije vodeće firme na hrvatskom tržištu. Takva parna brana će uz sprječavanje prodora vlage dodatno znatno ojačati čvrstoću trenutne podloge objekta i zatvoriti će sve pukotine u estrihu.

ODGOVORI NARUČITELJA NA PITANJA:

1. Budući da je naknadno utvrđeno da izolaterski radovi nisu odrađeni u traženoj kvaliteti, te s obzirom na vlažnost estriha, naručitelju je od strane izvođača građevinskih radova te sudionika u provedbi sugerirana napomena o dilataciji puknuća estriha te stavka hidroizolacijskog polimer premaza, stoga se troškovnik prilagodio postojećem stanju, iako smo spremni prihvatiti rješenje po pravilima struke.
2. Molimo Vas da upite postavljate isključivo kako je navedeno u točki 9.1. Poziva na dostavu ponude, jer je sve ostalo kršenje zakonskog okvira javne nabave.
3. Naručitelj će produžiti rok zadostavu ponuda do 23.12.2024. do 16:00 sati.

Stručno povjerenstvo