



KLASA: 406-02/24-01/91

URBROJ: 143-01-18-24-7

Pula, 16.12.2024.

**PREDMET: Odgovori na upite gospodarskih subjekata**

Sukladno točki 9.1. Poziva na dostavu ponude od 10.12.2024., za predmet nabave:

PODOPOLAGAČKI RADOVI NA ZGRADI „EX RADIOLOGIJA“, Evidencijski broj nabave: 131-2024-JN, na postavljeni upit od gospodarskog subjekta Naručitelj daje odgovor u nastavku:

**PITANJA:**

Poštovani,

Poštovani,

Šaljem pitanja vezana uz javnu nabavu “Podopolagački radovi na zgradi ex radiologija” - 131-2024-JN:

1. Molim tehničko/stručno obrazloženje zašto se u prvoj stavci troškovnika traži hidroizolacijski polimer cementni premaz (kao Mapelastick) prije nivelacije estriha i postavljanja linoleuma kada se radi o unutarnjim prostorima?

Hidroizolacija, konkretno Mapelastick, se koristi za hidroizolaciju balkona, terasa, kupaonica i bazena za plivanje. Ukoliko postoji bojazan od prodiranja vlage u estrihu onda se izvodi epoxy parna brana u dva sloja.

2. Koja je ukupna visina traženog sustava uzdignotog kompjuterskog poda iz stavke 4.?

3. Kada se i s kim može dogovoriti obilazak lokacije?

Hvala.

**ODGOVORI NA PITANJA:**

1. Hidroizolacijski premaz se traži radi sprječavanja prodiranja vlage, te postizanja što kvalitetnije podne podloge u objektu
2. Visina kompjuterskog poda je prema projektu 12 cm. Tu nema glazure već samo toplinska izolacija ispod modu ploča.
3. Mogućnost obilaska lokacije je navedena u točki 9.3. Poziva na dostavu ponude.

**Stručno povjerenstvo**